

Конкурс по отбору наилучшего предложения на услуги по техническому обслуживанию пожарной и охранной сигнализации

- установка пожарной сигнализации в помещении.

1. Предмет конкурса:

- Заключение контракта на предоставление услуг по техническому обслуживанию пожарной и охранной сигнализации в помещении:

Необходимо:

1. Установить – концентратор «ГАММА-1» в количестве -1(один) шт.

- концентратор «ГАММА-2» в количестве -1(один) шт.

- концентратор «ГАММА-4» в количестве -1(один) шт.

- короб ПХВ для прокладки кабеля -150 метров.

- бокс для установки аккумуляторов в количестве -3(три) шт.

- КРПТ в количестве -3(три) шт.

- МЕТИЗ в количестве -3(три) кг.

- УК в количестве -25(двадцать пять) шт.

- современные пожарные извещатели «ИП212-141» соответствующие нормативным требованиям в количестве -54(пятьдесят четыре) шт.

- сигнальное устройство звуковое для визуального наблюдения в количестве -3(три) шт.

- кнопки ИПР в количестве -6(шесть) шт.

- блоки питания и аккумуляторных батареи 12В 7А/ч (резервное питание в случае отключения напряжения 220В) в количестве по -3(три) шт.

- провод ПУНП 2х1 проложить в пластмассовых коробах по стенам и потолку в количестве -95(девяноста пять) метров, ТРП 2х0.5 в

количестве 500 (пятьсот) метров, ПВХ 35 (тридцать пять) метров.

2. Установить – блок питания «ГАММА» в количестве -1(один) шт.

- оконечный датчик охранный в количестве -1(один) шт.
- провод ТРП 2x0,5 -75 (семьдесят пять) метров.
- прибор «ГАММА-2» в количестве -1(один) шт.
- провод ПУГНП 2x1,5 - 10 (десять) метров.
- короб для прокладки кабеля - 10 (десять) метров.
- пожарные извещатели «ИП212-141» в количестве -10 (десять) шт.

3. Установить – блок питания «ГАММА» в количестве -1(один) шт.

- оконечный датчик охранный в количестве -1(один) шт.
- провод ТРП 2x0,5 -75 (семьдесят пять) метров.
- прибор «ГАММА-2» в количестве -1(один) шт.
- провод ПУГНП 2x1,5 - 10 (десять) метров.
- короб для прокладки кабеля - 10 (десять) метров.
- пожарные извещатели «ИП212-141» в количестве - 9 (девять) шт.
- сигнальное устройство (СУЗ) в количестве - 1 (один) шт.

4. Установить – датчик магнито-контактный (СМК) в количестве -1(один) шт.

- аккумулятор 12В 7А в количестве -1(один) шт.
- блок питания «ГАММА» в количестве -1(один) шт.
- провод ТРП 2x0,5 - 80 (восемьдесят) метров.
- прибор «ГАММА-4» в количестве -1(один) шт.
- провод ПУГНП 2x1,5 - 15 (пятнадцать) метров.

- короб для прокладки кабеля - 6 (шесть) метров.
  - пожарные извещатели «ИП212-141» в количестве - 27 (двадцать семь) шт.
5. Установить - датчик магнито-контактный (СМК) в количестве -2 (два) шт.
- аккумулятор 12В 7А в количестве -1(один) шт.
  - блок питания «ГАММА» в количестве -1(один) шт.
  - провод ТРП 2x0,5 - 80 (восемьдесят) метров.
  - прибор «ГАММА-4» в количестве -1(один) шт.
  - провод ПУГНП 2x1,5 - 15 (пятнадцать) метров.
  - короб для прокладки кабеля - 6 (шесть) метров.
  - пожарные извещатели «ИП212-141» в количестве - 27 (двадцать семь) шт.

## 2. Обязательные условия:

- Свидетельство о государственной регистрации компании
- Сертификат или лицензия на право деятельности
- Сотрудничество с компаниями, и международными компаниями

## 3. Условия взаиморасчетов:

- предоплата 15% от суммы договора;
- с ежемесячной доплатой по факту выполненных работ.

## 4. Условия конкурса:

В Конкурсе по отбору наилучшего предложения могут принять участие фирмы и организации, выполняющие работы по монтажу и техническому обслуживанию средств, противопожарной автоматики, имеющие опыт работы в данной области деятельности. Претенденту на участие в Конкурсе по отбору наилучшего предложения необходимо представить следующие документы:

- Специальное лицензия от МВД РУз;

Разрешения на право работать на особо важных и категорированных

Предложения принимаются до 20 март 2020г., в открытом виде.

По адресу: г. Ташкент, Авиагородок

На имя директора ООО «UAT» Киясова Улугбека Махмудкалиевича

Тел/факс: +998 71 255-75-17, 71 255-68-71, 71 255-68-22

E-mail: [common@airtech.uz](mailto:common@airtech.uz)

Контактные лица:

По вопросу заключения контракта:

Зам Начальник КО – Саидваккосов Нодиржон Зафаржонович

E-mail: [nodirjon.saidvaqqosov@uzairways.com](mailto:nodirjon.saidvaqqosov@uzairways.com)

По вопросу установки пожарной и охранной сигнализации – Исраилов  
Омонжон Рустамович

E-mail: [vpo@airtech.uz](mailto:vpo@airtech.uz)



[Download PDF](#)