ООО «Uzbekistan Airways Technics» (ООО «UAT») объявляет конкурс по отбору наилучшего предложения на предоставление услуг по монтажу противопожарной и охранной автоматики (сигнализации) в помещениях ООО «UAT».

1. Предмет конкурса:

- Заключение контракта на предоставление услуг по монтажу противопожарной и охранной автоматики в помещениях:

Необходимо:

1. ЦМТО

– датчик магнито-контактный (СМК) в количестве -2 (два) шт.

– аккумулятор 12В 7А в количестве -1(один) шт.

– блок питания «GAMMA» в количестве -1(один) шт.

– провод ТРП 2х0,5 - 80 (восемьдесят) метров.

– прибор «GAMMA-4» в количестве -1(один) шт.

– провод ПУГНП 2х1,5 - 15 (пятнадцать) метров.

– короб для прокладки кабеля - 6 (шест) метров.

– пожарные извещатели «ИП212-141» в количестве - 27 (двадцать семь) шт.

2. КО

– датчик магнито-контактный (СМК) в количестве -1(один) шт.

– аккумулятор 12В 7А в количестве -1(один) шт.

– блок питания «GAMMA» в количестве -1(один) шт.

– провод ТРП 2х0,5 - 80 (восемьдесят) метров.

– прибор «GAMMA-4» в количестве -1(один) шт.

– провод ПУГНП 2х1,5 - 15 (пятнадцать) метров.

– короб для прокладки кабеля - 6 (шест) метров.

– пожарные извещатели «ИП212-141» в количестве - 27 (двадцать семь) шт.

3. БТД ОГТ

– блок питания «GAMMA» в количестве -1(один) шт.

– оконечный датчик охранный в количестве -1(один) шт.

– провод ТРП 2х0,5 -75 (семьдесят пять) метров.

– прибор «GAMMA-2» в количестве -1(один) шт.

– провод ПУГНП 2х1,5 - 10 (десять) метров.

– короб для прокладки кабеля - 10 (десять) метров.

– пожарные извещатели «ИП212-141» в количестве -10 (десять) шт.

4. Архив ОО

– блок питания «GAMMA» в количестве -1(один) шт.

– оконечный датчик охранный в количестве -1(один) шт.

– провод ТРП 2х0,5 -75 (семьдесят пять) метров.

– прибор «GAMMA-2» в количестве -1(один) шт.

– провод ПУГНП 2х1,5 - 10 (десять) метров.

– короб для прокладки кабеля - 10 (десять) метров.

– пожарные извещатели «ИП212-141» в количестве - 9 (девять) шт.

– сигнальное устройство (СУЗ) в количестве - 1 (один) шт.

5. Цех HANDLING

– концентратор «GAMMA-1» в количестве -1(один) шт.

– концентратор «GAMMA-2» в количестве -1(один) шт.

– концентратор «GAMMA-4» в количестве -1(один) шт.

– короб ПХВ для прокладки кабеля -150 метров.

– бокс для установки аккумуляторов в количестве -3(три) шт.

– КРПТ в количестве -3(три) шт.

– МЕТИЗ в количестве -3(три) кг.

– УК в количестве -25(двадцать пять) шт.

– современные пожарные извещатели «ИП212-141» соответствующие нормативным требованием в количестве -54(пятьдесят четыре) шт.

– сигнальное устройство звуковое для визуального наблюдения в количестве -3(три) шт.

– кнопки ИПР в количестве - 6(шесть) шт.

– блоки питания и аккумуляторных батареи 12В 7А/ч (резервное питание в случае отключения напряжения 220В) в количестве по -3(три) шт.

– провод ПУНП 2х1 проложить в пластмассовых коробах по стенам и потолку в количестве -95(девяноста пять) метров, ТРП 2х0.5 в количестве 500 (пятьсот) метров, ПХВ 35 (тридцать пять) метров.

В конкурсе могут принять участие компании, имеющие сертификат (лицензию, регистрацию компании) на право выполнения вышеуказанных услуг.

Предложения на имя Директора ООО «UAT» Киясова Улугбека Махмудкалиевича, принимаются в запечатанном конверте до 17:00 часов 20.01.2021 года по адресу: Узбекистан, г. Ташкент, 100167 Авиагородок, ООО «Uzbekistan Airways Technics»

Тел: (71) 255-50-59

Факс: (71) 255-69-92

E-mail: common@airtech.uz

Контактные лица:

По вопросу заключения контракта:

Madaminov Ilxom Ismoiljonovich: (71) 255-69-92

E-mail: ilkhom.madaminov@uzairways.com

По вопросу установки пожарной и охранной сигнализации:

Israilov Omonjon Rustamovich: (71) 254-14-57

E-mail: vpo@airtech.uz

Скачать PDF