



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
АО «Uzbekistan airways»
Худайкулов Ш.Ш.
2026 года

Техническое задание
на проведение технического обслуживания силовых трансформаторов 630 кВА на 2026 год
в здании АО «Uzbekistan airways»

№ пп	Перечень основных данных и требований	Описание
1.	Наименование услуги	Проведение технического обслуживания и выполнение, в случае необходимости ремонтно-восстановительных работ трансформатора
2.	Заказчик	г. Ташкент, Мирабадский район проспект Амира Тимура, 41
3.	Подрядчик	Определяется на основе проведения открытого конкурса
4.	Цель закупки	Выполнение требований Инструкции по эксплуатации трансформаторов и обеспечение бесперебойной работы здания АО.
5.	Источник финансирования	Средства заказчика
6.	Особые условия выполнения работ	Работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ, нормами и правилами КР. При проведении ремонтных работ подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность оборудования и имущества.
7.	Общие требования к выполняемым работам	<p>Перед началом работ по ремонту силового трансформатора подрядчику необходимо произвести осмотр с составлением протокола о проверке основных параметров оборудования, и предоставить Заказчику предварительный объем работ на согласование.</p> <p>Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ:</p> <p>Объем работ по ремонту силового трансформатора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. наружный осмотр, очистка изоляторов и бака и устранение обнаруженных дефектов,2. спуск грязи из расширителя, доливка в случае необходимости масла, проверка масло указателя и очистка,3. проверка опускного крана и уплотнений,4. проверка газовой защиты при наличии5. вскрытие трансформатора, подъем сердечника (или съемного бака) и осмотр его, наружный осмотр и устранение обнаруженных дефектов,6. ремонт магнитопровода, обмоток (под прессовка), переключателей и отводов,7. ремонт крышки, расширителя, выхлопной трубы (проверка целостности мембраны), радиаторов, термосифонного фильтра, воздуха осушителя, кранов, изоляторов,8. осмотр и чистка охлаждающих устройств, ремонт при необходимости9. чистка и окраска бака,10. очистка или замена масла,11. замена всех прокладок и протяжка всех болтовых соединений.

		<p>12. сушка активной части (в случае необходимости),</p> <p>13. проведение измерений и испытаний силового трансформатора и трансформаторного масла с предоставлением протокола.</p> <p>Объем испытаний и измерений силового трансформатора и трансформаторного масла выполнить согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей»</p>
8.	Требования к оформлению документации	<p>Подрядчик должен предоставить КП согласно списку работ, указанных в пункте №7 данного ТЗ, услуг за 1 год.</p>
9.	Требования к подрядной организации	<p>Подрядная организация, должна иметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разрешение и допуск от уполномоченных органов на проведение ремонта и испытания электрооборудования, 2. ремонтный цех со всеми необходимыми инструментами и приспособлениями, а также камерой для сушки, 3. опыт выполнения аналогичных работ, 4. квалифицированный персонал. <p>Работы должны быть выполнены в соответствие с требованиями следующих нормативных и методических документы. «Объемы и нормы испытаний электрооборудования». «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» «Правила устройства электроустановок», «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».</p> <p>Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.</p> <p>Максимальный срок выполнения работ по одной заявке не более 14 календарных дней.</p>

Начальник УЭНС и Т



Мамуритдинов Ф.Д.

Исполнитель:
Инж.электрик Кайнаров Х.С.
Тел: 23-51


