



**"Uzbekistan Airways" AJ elektromobillarini zaryadlash uchun
zaryadlash qurilmalarini
loyihalash bo'yicha texnik topshiriq.**

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Tavsif
1.	Tovar nomi	MEGAWAT turidagi zaryadlash qurilmalarini loyihalash - 60 KW-1 dona, FCA-AM3-32- 7 KW - 4 dona.
2.	Buyurtmachi	"Uzbekistan Airways" AJ, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur ko'chasi, 41.
3.	Ijrochi	Ochiq tanlov o'tkazish asosida aniqlanadi.
4.	Xarid maqsadi	"Uzbekistan Airways" AJ elektromobillari uchun quvvatlash joylarini tashkil etish
5.	Moliyalashtirish manbasi	Buyurtmachining o'z mablag'lari.
6.	Zaryadlash uskunalariga qo'yiladigan texnik talablar	Sekin (AS, o'zgaruvchan tok): Quvvati 7 kVt (uzoq muddatli to'xtash uchun); Tezkor (DS, o'zgarmas tok): Quvvati 60 kVt (tezkor zaryadlash uchun) Kuchlanish - 220 V; 380/400 V. Tarmoqni himoya qilish uchun stansiyalar o'rtasida quvvatning dinamik taqsimlanishini ko'zda tutish; Interfeys: LED - indikatsiya, RFID - kartalar yoki mobil ilova; Himoya: differensial avtomatlarni o'rnatish (UZO), ortiqcha kuchlanishdan himoya qilish; Yerga ulash (GOST R MEK 61851-1-1-2013 ga muvofiq); Elektr energiyasi hisoblagichlarini ko'zda tutish.
7.	Qurilish-montaj ishlariga qo'yiladigan talablar	Quvvatlash qurilmalari: polga (asfaltga) va avtomobillar uchun bostirma nastoykalariga o'rnatilgan.
8.	Loyiha hujjatlari tarkibi	1. Tushuntirish xati; 2. Elektr ta'minoti sxemasi (bir chiziqli); 3. Uskunalarni joylashtirish rejasi; 4. Yerga ulash loyihasi; 5. Asbob-uskunalar va materiallar spetsifikatsiyasi. 6. Loyiha PUE va GOST R MEK 61851-1-2013 talablariga muvofiq bo'lishi shart. 7. Loyiha "HUDUDIIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI" MCHJning 22.05.26-yildagi 26273232442-sonli Texnik shartlari talablariga muvofiq bo'lishi shart (1-ilova).
9.	Tovar qiymati	Xizmat qiymati o'tkazilgan ochiq tanlov yakunlari bo'yicha eng yaxshi taklifni aniqlash yo'li bilan aniqlanadi.

YIFTB boshlig'i

F.D. Mamuritdinov